

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому муниципальному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
 С. Черниговка, ул. Октябрьская, 73, тел: (42351)27857, e-mail: ond\_chernigovsky@mchs25.ru  
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 39/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОДЕЙСВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ЧЕРНИГОВКА»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 13 мая 2021 года № 39 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 20.05.2021 года по 15.06.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Седова Екатерина Николаевна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОДЕЙСВИЯ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ – СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ЧЕРНИГОВКА» Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Буденного, 27**

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)


совместно с *Директором Волковой Викторией Николаевной (приказ 24-рл от 01.04.2020 г.)*  
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объектах защиты запрещается устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности (на окнах первого этажа в помещении моечная имеются глухие решетки).	п. 16(г) ППП в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
2	На объектах защиты запрещается устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в	п. 16(г) ППП в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №	01.09.2022 г.	

*Седова*

	нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности (на окнах первого этажа в помещении пищеблока имеются глухие решетки).	1479		
3	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано (огнетушитель №2 не опломбирован).	п. 407 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
4	Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" (на объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности «пользование открытым огнем запрещено»).	п. 11 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
5	На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (каб. №24 в помещении административного кабинета используется для складирования продуктов).	п. 16(н) ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
6	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери, ведущие на лестничные клетки первого этажа правого крыла здания, эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнителя в притворах).	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
7	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери, ведущие на лестничные клетки первого этажа левого крыла здания, эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнителя в притворах).	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	

8	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери, ведущие на лестничные клетки второго этажа правого крыла здания, эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнителя в притворах).	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
9	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери, ведущие на лестничные клетки второго этажа левого крыла здания, эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнителя в притворах).	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
10	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки левого крыла здания первого этажа не имеют подтверждения предела огнестойкости).	ч. 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24	01.09.2022 г.	
11	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки правого крыла здания первого этажа не имеют подтверждения предела огнестойкости).	ч. 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24	01.09.2022 г.	
12	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки правого крыла здания второго этажа не имеют подтверждения предела огнестойкости).	ч. 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24	01.09.2022 г.	
13	Пределы огнестойкости заполнения	ч. 3, ст. 88	01.09.2022 г.	

	проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки левого крыла здания второго этажа не имеют подтверждения предела огнестойкости.	Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24		
14	Отделочные и облицовочные материалы стен лестничных клеток левого крыла здания, покрыты лакокрасочным материалом класса пожарной опасности КМ 1 (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0).	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
15	Отделочные и облицовочные материалы стен лестничных клеток правого крыла здания, покрыты лакокрасочным материалом класса пожарной опасности КМ 1 (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0)	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
16	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации через помещения изолятор).	п. 37 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
17	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации через помещение группы).	п. 37 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
18	В гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара (в группах пребывания людей отсутствуют планы эвакуаций).	п. 84 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления,  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)  
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на  
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим  
договором

Государственный инспектор  
Седова Екатерина Николаевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 15 " 06 2024 г.

Предписание для исполнения получил:

*М.И.И.*

(подпись)

" 15 " 06 2024 г.



(подпись)

М.И.И. \*

*директор Волкова Д.К.*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

	нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности (на окнах первого этажа в помещении пищеблока имеются глухие решетки).	1479		
3	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано (огнетушитель №2 не опломбирован).	п. 407 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
4	Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" (на объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности «пользование открытым огнем запрещено»).	п. 11 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
5	На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (каб. №24 в помещении административного кабинета используется для складирования продуктов).	п. 16(н) ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
6	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери, ведущие на лестничные клетки первого этажа правого крыла здания, эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнителя в притворах).	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
7	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери, ведущие на лестничные клетки первого этажа левого крыла здания, эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнителя в притворах).	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	

8	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери, ведущие на лестничные клетки второго этажа правого крыла здания, эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнителя в притворах).	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
9	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания (двери, ведущие на лестничные клетки второго этажа левого крыла здания, эксплуатируются без устройств для самозакрывания и уплотнителя в притворах).	п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
10	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки левого крыла здания первого этажа не имеют подтверждения предела огнестойкости).	ч. 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24	01.09.2022 г.	
11	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки правого крыла здания первого этажа не имеют подтверждения предела огнестойкости).	ч. 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24	01.09.2022 г.	
12	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки правого крыла здания второго этажа не имеют подтверждения предела огнестойкости).	ч. 3, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24	01.09.2022 г.	
13	Пределы огнестойкости заполнения	ч. 3, ст. 88	01.09.2022 г.	V

	проемов (дверей) нормируются при заполнении проемов в противопожарных преградах (двери, ведущие на лестничные клетки левого крыла здания второго этажа не имеют подтверждения предела огнестойкости.	Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 24		
14	Отделочные и облицовочные материалы стен лестничных клеток левого крыла здания, покрыты лакокрасочным материалом класса пожарной опасности КМ 1 (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0).	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
15	Отделочные и облицовочные материалы стен лестничных клеток правого крыла здания, покрыты лакокрасочным материалом класса пожарной опасности КМ 1 (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материала не более КМ 0)	таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2022 г.	
16	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации через помещения изолятор).	п. 37 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
17	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации через помещение группы).	п. 37 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	
18	В гостиницах, мотелях, общежитиях и других зданиях, приспособленных для временного пребывания людей, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В номерах и на этажах этих объектов защиты вывешиваются планы эвакуации на случай пожара (в группах пребывания людей отсутствуют планы эвакуаций).	п. 84 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.09.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;



руководители органов местного самоуправления,  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)  
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на  
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим  
договором.

Государственный инспектор  
Седова Екатерина Николаевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 15 " 06 2024 г.



(подпись)

М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

*М.И.И.*

(подпись)

" 15 " 06 2024 г.

*директор Волкова Д.К.*

(должность, фамилия, инициалы)

-----  
\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору